

DEPANNAGE DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL 25MW

40260 CASTETS | Landes (40)

ref:16324



Fiche en ligne



Ets Lassabe Energie
05 58 91 95 61

Chantier réalisé en : 2020

Intervention de dépannage sur une centrale photovoltaïque au sol de 25 MW fixe située à Castets dans les Landes (40) au nord de Dax.

Défaut d'isolation sur les câbles AC enterrés entre les panneaux et l'onduleur(900KWc)

Intervention :

- recherche du défaut avec metteur de fréquence
- ouverture de la tranchée
- remplacement des câbles unipolaires 150mm2 (1000 mètres)
- vérifications et essais
- remise en service
- rebouchage au sable fin

Durée de l'intervention 4 jours



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

Ets Lassabe Energie

847 Avenue des Lacs 40990

05 58 91 95 61

electricite.lassabe@wanadoo.fr



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires