

DÉPANNAGE CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE THERMOR

30700 SAINT-MAXIMIN | Gard (30)

ref : 20407



Fiche en ligne



CLIM
PROPRE

Ets Clim Propre

Chantier réalisé en : 2020

Dépannage sur chauffe-eau thermodynamique bi-bloc THERMOR.

- Remplacement du condensateur HS
- Reprise de la charge de gaz complète, suite à fuite sur valve schrader.
- Récupération du fluide restant de la machine
- Tirage au vide
- Contrôle étanchéité de l'installation.
- Charge de gaz R-134A - 1.200 Kg
- Essais



(5/5 pour 3 avis)

Ets Clim Propre

10 Lot Maguelone 30700

<http://www.clim-propre.fr>

bruno.barlier@gmail.com



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires