

ENTRETIEN CLIMATISATION MONO-SPLIT CASSETTE TOSHIBA

30700 MONTAREN | Gard (30)

ref : 20555



Fiche en ligne



Chantier réalisé en : 2020

Entretien cassette de climatisation TOSHIBA

Unité intérieure

- Nettoyage des filtres
- Nettoyage des plastiques
- Nettoyage ventilateur
- Nettoyage et désinfection échangeur
- Vérification évacuation d'eau
- Contrôle des températures de soufflage

Unité extérieure

- Contrôle étanchéité des réseaux
- Contrôle charge de gaz
- Nettoyage échangeur



(5/5 pour 3 avis)

Ets Clim Propre

10 Lot Maguelone 30700

<http://www.clim-propre.fr>

bruno.barlier@gmail.com



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires