

ENTRETIEN CLIMATISATION QUADRI-SPLIT HITACHI

30700 SERVIERES | Gard (30)

ref : 20609



Fiche en ligne



Chantier réalisé en : 2020

Entretien climatisation quadri-split HITACHI

- 4 Unités intérieures : SKM20ZG-S
- 1 unité extérieure : SCM80ZG

Unités intérieures

- Nettoyage des filtres
- Nettoyage des plastiques
- Nettoyage et désinfection des échangeurs
- Vérification des évacuations d'eau
- Contrôle des températures de soufflages

Unité extérieure

- Contrôle étanchéité des réseaux
- Contrôle charge de gaz
- Nettoyage échangeur



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires



(5/5 pour 3 avis)

Ets Clim Propre

10 Lot Maguelone 30700

<http://www.clim-propre.fr>

bruno.barlier@gmail.com



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires