


DIAGNOSTIC D'UNE CLIMATISATION MONO-SPLIT ATLANTIC

30000 NIMES | Gard (30)

ref : 22275



Fiche en ligne



Chantier réalisé en : 2021

Dépannage d'une climatisation mono-split ATLANTIC

- Modèle unité intérieure : ASYG12KMTA
- Modèle unité extérieure : AOYG12KMTA

Défaut 11 : Problème de communication

- Détermination élément défectueux. Problème sur unité extérieure.
- Contrôle de l'ensemble des éléments (sondes, compresseur, ventilateur, bobine détendeur).

Conclusion : carte unité extérieure HS



(5/5 pour 3 avis)

Ets Clim Propre

10 Lot Maguelone 30700

<http://www.clim-propre.fr>

bruno.barlier@gmail.com



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires