


DIAGNOSTIC D'UNE CLIMATISATION MONO-SPLIT MURALE FUJITSU ATLANTIC

30000 NIMES | Gard (30)

ref : 24357



Fiche en ligne



Ets Clim Propre

Chantier réalisé en : 2021

Entreprise spécialisée dans la réparation de clim à Nîmes

Diagnostic d'une climatisation mono-split murale FUJITSU ATLANTIC

- Unité intérieure : ASYA12LGC
- Unité extérieure : AOYR12LGC
- Défaut : Problème de communication

Contrôle de l'ensemble des éléments : compresseur, sondes, bobine détenteur...

Test de fonctionnement du moteur ventilateur avec valise de test

CONCLUSION : carte unité extérieure HS + moteur ventilateur HS



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires



(5/5 pour 3 avis)

Ets Clim Propre

10 Lot Maguelone 30700

<http://www.clim-propre.fr>

bruno.barlier@gmail.com



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires