

DEPANNAGE CLIMATISATION MONO SPLIT PLAFONNIER SAMSUNG

30700 UZES | Gard (30)

ref : 24629



Fiche en ligne



Chantier réalisé en : 2021

DEPANNAGE CLIMATISATION MONO-SPLIT PLAFONNIER SAMSUNG

Référence unité intérieure : AC071HBCDEH

Référence unité extérieure: AC071HBCDEH

Panne : machine en défaut (carte + moteur ventilateur unité extérieure HS)

Intervention :

- Remplacement carte principale + EEPROM unité extérieure
- Remplacement moteur ventilateur unité extérieure
- Essais



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires



(5/5 pour 3 avis)

Ets Clim Propre

10 Lot Maguelone 30700

<http://www.clim-propre.fr>

bruno.barlier@gmail.com



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires