


ENTRETIEN D'UNE CLIMATISATION MONO-SPLIT CONSOLE DAIKIN

30900 NIMES | Gard (30)

ref : 26368



Fiche en ligne



Ets Clim Propre

Chantier réalisé en : 2022

Entretien d'une climatisation mono-split console DAIKIN sur NIMES

Unité intérieure : FLXS25BAVMB

- Nettoyage des filtres
- Nettoyage des plastiques
- Nettoyage ventilateur
- Nettoyage et désinfection échangeur
- Vérification évacuation d'eau
- Contrôle des températures de soufflage

Unité extérieure

- Contrôle étanchéité des réseaux
- Contrôle charge de gaz
- Nettoyage échangeur

Télécommande : ARC453A5



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires



(5/5 pour 3 avis)

Ets Clim Propre

10 Lot Maguelone 30700

<http://www.clim-propre.fr>

bruno.barlier@gmail.com



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires