

ENTRETIEN D'UNE CLIMATISATION MONO-SPLIT CONSOLE TOSHIBA

30700 Saint-Quentin-La-Poterie | Gard (30)

ref : 27619



Fiche en ligne



Chantier réalisé en : 2022

Entretien d'une climatisation mono-split console TOSHIBA à SAINT-MAXIMIN

Unité intérieure : RAS-B18UFV-E1

- Nettoyage des filtres
- Nettoyage des plastiques
- Nettoyage ventilateur
- Nettoyage et désinfection échangeur
- Vérification évacuation d'eau
- Contrôle des températures de soufflage

Unité extérieure : RAS-18N3AV2-E

- Contrôle étanchéité des réseaux
- Contrôle charge de gaz
- Nettoyage échangeur

Télécommande : WH-LI6SE



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires



(5/5 pour 3 avis)

Ets Clim Propre

10 Lot Maguelone 30700

<http://www.clim-propre.fr>

bruno.barlier@gmail.com



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires