


# DEPANNAGE D'UNE CHAUDIÈRE À GRANULÉ OKOFEN

59930 la chapelle d'armentiere | Nord (59)

ref : 27624



Fiche en ligne



**Ets Aquathermelec**  
**0374960328**

Chantier réalisé en : 2022

La chaudière présentait un manque de présence de granulé sur l'assiette. Après le vidage et le démontage de la trémie intermédiaire ainsi que de la vanne éclose, il à été constaté énormément de poussière dans la vis sans fin du bruleur.

Après le nettoyage de la vis sans fin et le remontage de tout les éléments, des essais ont été effectué et la chaudière est reparti sans souci



(5/5 pour 40 avis)

**Ets Aquathermelec**

885 rue Louis Breguet 62100

**0374960328**

<https://www.aquathermelec.fr/index.php>  
danydohen@aquathermelec.fr



**RÉSEAU**  
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr  
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires