


ENTRETIEN D'UNE CLIMATISATION MONO-SPLIT MURALE ALPINA

30360 Saint-Maurice-de-Cazevielle | Gard (30)

ref : 27736



Fiche en ligne



Chantier réalisé en : 2022

Entretien d'une climatisation mono-split murale ALPINA à SAINT-MAURICE-DE-CAZEVIELLE

Unité intérieure

- Nettoyage des filtres
- Nettoyage des plastiques
- Nettoyage et désinfection des échangeurs
- Vérification des évacuations d'eau
- Contrôle des températures de soufflages

Unité extérieure

- Contrôle étanchéité des réseaux
- Contrôle charge de gaz
- Nettoyage échangeur



(5/5 pour 3 avis)

Ets Clim Propre

10 Lot Maguelone 30700

<http://www.clim-propre.fr>

bruno.barlier@gmail.com



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires