



ENTRETIEN D'UNE POMPE À CHALEUR ALDES - SYSTÈME RIBO

13116 Vernègues | Bouches du Rhône (13)

ref : 27766



Fiche en ligne



Chantier réalisé en : 2022

Entretien d'un système RIBO à VERNEGUES

- Entretien pompe à chaleur PAC ALDES - Système RIBO
- Remplacement anode du chauffe-eau

UNITÉ INTÉRIEURE : T.ONE.AQUAAIR 06 / 35001172

- Vérification des vitesses et températures de soufflages et de reprises
- Nettoyage grilles de soufflages et reprises
- Remplacement filtre de reprise
- Contrôle étanchéité des réseaux
- Contrôle du fonctionnement des volets et thermostats
- Vérification du fonctionnement général de l'ensemble du système de climatisation

UNITÉ EXTÉRIEURE : RBC06MX/M

- Contrôle d'étanchéité des réseaux
- Contrôle charge de gaz
- Nettoyage échangeur



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires



(5/5 pour 3 avis)

Ets Clim Propre

10 Lot Maguelone 30700

<http://www.clim-propre.fr>

bruno.barlier@gmail.com



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires