


DEPANNAGE CLIMATISATION MONO SPLIT HITACHI

30600 Vestric-et-Candiac | Gard (30)

ref : 28341



Fiche en ligne



Chantier réalisé en : 2022

DEPANNAGE CLIMATISATION MONO-SPLIT HITACHI à VESTRIC ET CANDIAC

- Modèle : RAC-18WED
- Défaut : TIMER x12
- Défaut : problème communication - carte unité extérieure HS

Intervention : remplacement de la carte de l'unité extérieure et contrôle du fonctionnement



(5/5 pour 3 avis)

Ets Clim Propre

10 Lot Maguelone 30700

<http://www.clim-propre.fr>

bruno.barlier@gmail.com



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires