

DEPANNAGE GAZ MONO SPLIT DAIKIN

30700 Saint-Victor-des-Oules | Gard (30)

ref : 28643



Fiche en ligne



Chantier réalisé en : 2022

DEPANNAGE GAZ MONO-SPLIT DAIKIN A SAINT-VICTOR-DES-OULES

RECHERCHE DE FUITE

- récupération du fluide et pesage (100 grammes)
- recherche de fuites avec détecteur et/ou azote

DEPANNAGE FUITE + RECHARGE

- correction de la fuite - reprise du cuivre 3/8
- tirage au vide
- contrôle d'étanchéité
- recharge de gaz R-32 avec du fluide vierge (550 grammes)
- essais



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires



(5/5 pour 3 avis)

Ets Clim Propre

10 Lot Maguelone 30700

<http://www.clim-propre.fr>

bruno.barlier@gmail.com



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires