


DÉPANNAGE D'UNE POMPE À CHALEUR VITOCAL 100-A VIESSMANN

50320 Folligny | Manche (50)

ref : 31365



Fiche en ligne



Quesnel EnR
02 33 61 50 96

Chantier réalisé en : 2022

Entreprise RGE QualiPAC, MANIPULATEURS DES FLUIDES & installateur/dépanneur VIESSMANN PROACTIF.

INTERVENTION SUR UNE POMPE À CHALEUR VITOCAL 100-A DE MARQUE VIESSMANN À FOLLIGNY, ENTRE AVRANCHES ET GRANVILLE. POMPE À CHALEUR SUR RÉSEAU HYDRAULIQUE PLANCHER CHAUFFANT ET RADIATEURS.

- Défaut débit et fuite sous la PAC
- Contrôle de la pompe de circulation
- Contrôle pression
- Contrôle des purgeurs
- Démontage du filtre à tamis
- Vidange partiel du réseau hydraulique
- Nettoyage à plusieurs reprises du tamis afin de redémarrer la PAC.

Essai, vérification du bon fonctionnement et sourire des clients ;-)

- Proposition d'un entretien de la PAC complet,
- Proposition d'un nettoyage du réseau hydraulique,
- Proposition de la pose d'un pot à boue sur plancher chauffant.



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires



(5/5 pour 78 avis)

Quesnel EnR

Zone artisanal du Logis, 3 rue du Champ
de Course 50320

02 33 61 50 96

<https://www.quesnel-enr.fr/>
joel.ferrandis@quesnel-enr.fr



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires