

DÉPANNAGE D'UNE POMPE À CHALEUR AUER HRC 70 TRIPHASÉ 20 KW

50380 Saint-Aubin-des-Préaux | Manche (50)

ref : 31366



Fiche en ligne



quesnel
enr.

Quesnel EnR
02 33 61 50 96

Chantier réalisé en : 2022

Entreprise RGE QualiPAC, MANIPULATEURS DES FLUIDES & installateur/dépanneur PAC AUER - Intervention sur une pompe à chaleur de marque AUER sur réseau hydraulique chauffant et radiateurs à Saint-Aubin-des-Préaux, entre Avranches et Granville,

- Défaut débit sur la pompe à chaleur, panne totale.
- Contrôle de la pompe de circulation.
- Contrôle pression.
- Contrôle des purgeurs.
- Démontage du filtre à tamis et pot à boue.
- Nettoyage filtre à tamis AUER sur la PAC.
- Circulateur primaire HS, remplacé.

Essai, vérification du bon fonctionnement et sourire des clients ;-)

- Proposition d'un entretien de la PAC complet,
- Proposition d'un nettoyage du réseau hydraulique.



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires



(5/5 pour 78 avis)

Quesnel EnR

Zone artisanal du Logis, 3 rue du Champ
de Course 50320

02 33 61 50 96

<https://www.quesnel-enr.fr/>
joel.ferrandis@quesnel-enr.fr



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires