


INTERVENTION EN DÉPANNAGE SUR UNE CHAUDIÈRE FROLING PE1

82140 Saint-Antonin-Noble-Val | Tarn et Garonne (82)

ref : 32618



Fiche en ligne



**SASU Marty
Plomberie**

Chantier réalisé en : 2023

Intervention près de Montauban à Saint-Antonin-Noble-Val (82) sur une Froling PE1 de 7 ans. Le client nous signale plusieurs pannes :

- Erreur du clapet coupe-feu.
- Erreur Sonde de départ défectueuse.
- Sonde Lambda déconnectée.

POUR CELA, NOUS AVONS PROCÉDÉ À UN DIAGNOSTIQUE QUI NOUS A AMENÉS À :

- Déceler un mauvais paramétrage
- La sonde Lambda était déconnectée et défectueuse - non remplacée
- Le capteur de fin de course du clapet coupe feu était défectueux.

Nous avons remplacé les pièces défectueuses, procédé à une mise à jour de la chaudière. Puis un entretien complet de la chaudière. Enfin, nous avons mis en route la chaudière afin de vérifier que cela fonctionne bien.

Nous avons constaté que l'installation n'était pas optimisée car elle n'avait pas de ballon tampon. Le ballon tampon (accumulateur stratifié) allonge les phases de fonctionnement de la chaudière, évite donc une surconsommation de granulés et réduit le nombre de démarrages de la chaudière. Un devis a donc été proposé au client.



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

Avis client



Flavien Marty est très professionnel, il connaît la gamme Froling sur le bout des doigts. Je commençais à désespérer de trouver un professionnel capable d'entretenir ma chaudière. Je suis plus que satisfait de sa prestation et de son savoir-faire. Je le recommande.

FRANCIS K. 21/02/2023



Marty plomberie

Plomberie chauffage traitement de l'eau
Pose dépannage entretien
Gayfié 46260 saint Jean de laur

0611081471



(5/5 pour 18 avis)

SASU Marty Plomberie

Gayfié 46260

martyplomberie46@gmail.com



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires