


MAINTENANCE CLIMATISATION MONO-SPLIT MURALE MOVAIR

30700 Uzès | Gard (30)

ref : 45367



Fiche en ligne



Chantier réalisé en : 2024

Maintenance climatisation mono-split murale MOVAIR à Uzès (Gard)

Unité intérieure : MOV10-3000

- Nettoyage des filtres
- Nettoyage des plastiques
- Nettoyage ventilateur
- Nettoyage et désinfection échangeur
- Vérification évacuation d'eau
- Contrôle des températures de soufflage

Unité extérieure : MOV10-3000

- Contrôle étanchéité des réseaux
- Contrôle charge de gaz
- Nettoyage échangeur