


DÉSEMBOUAGE CHAUFFAGE RADIATEURS ET PLANCHER CHAUFFANT

64240 Briscous | Pyrénées Atlantiques (64)

ref : 53629



Fiche en ligne



Ets Désemb

Chantier réalisé en : 2025

Je suis intervenue a BRISCOUS(64240) au Pays basque dans le département Pyrénées-Atlantiques (64) pour un problème de boues sur un réseau mixte plancher chauffant et radiateurs Aluminium, un ballon sanitaire a échangeur tubulaire est présent sur le circuit chauffage, il a été remplacé récemment car il s'est percé, le résultat d'une corrosion/formation de boues.

Le réseau chauffage était embouée, il était temps de désembouer le circuit chauffage. pour rétablir une bonne circulation et une chauffe homogène de la maison.

Voici un résumé de l'intervention :

1. vidange de l'installation.
2. raccordement de la pompe a désembouer sur le réseau radiateur
3. désembouage avec produit désembouant a haut débit, dans les deux sens de circulation, avec injection d'air comprimé de chaque radiateurs aluminium.
4. raccordement de la pompe a désembouer sur le réseau plancher chauffant
5. désembouage avec produit désembouant a haut débit, dans les deux sens de circulation, avec injection d'air comprimé de chaque boucles plancher chauffant.
6. raccordement de la pompe a désembouer sur le réseau ballon eau chaude sanitaire tubulaire.
7. désembouage avec produit désembouant a haut débit, dans les deux sens de



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

circulation, avec injection d'air comprimé dans le ballon échangeur tubulaire sanitaire.

8. nettoyage de la chaudière Chauffage Français.
9. regonflage vase expansion dégonflé (offert).
10. injection produit inhibiteur de corrosion.
11. démontage de la pompe a désembouer et remise en service (avec remplacement des joints).
12. contrôle et équilibrage avec caméra thermique (offert).
13. collage d'une étiquette sur la chaudière gaz avec les informations du désembouage.
14. rapport analyse d'eau post désembouage format pdf.

Le réseau chauffage est désembouée, protégé par un inhibiteur de corrosion, et équilibré. Un contrôle de la concentration du produit inhibiteur sera nécessaire a l'avenir pour etre certain que la boue ne revienne pas.

Avis client



*Devis très précis. Tout ce qui était spécifié a été réalisé. Contrôle/réglage de tout le réseau de chauffage (plancher+radiateur) effectué en fin d'intervention. Tarif en adéquation avec la prestation. Super Pro .
Je conseille vivement*

p C.

23/11/2025



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires



(5/5 pour 22 avis)

Ets Désemb

13 rue des Tonneliers 64100

<https://www.desemb-chauffage.fr/>
desemb.chauffage@gmail.com



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires