

INTERVENTION SUR PAC AIR-EAU MITSUBISHI CODE ERREUR L9

95290 L'Isle-Adam | Val d'Oise (95)

ref : 54213



Fiche en ligne



Ets R-Elec Solutions

Chantier réalisé en : 2025

Intervention d'urgence sur PAC Mitsubishi / ECODAN ZUBADAN 23 kW – Code défaut L9 (défaut débit au primaire)

Appelé en urgence pour une pompe à chaleur Mitsubishi dans une maison chauffée par 500 m² de plancher chauffant, totalement à l'arrêt suite à un défaut débit (L9).

Après diagnostic, j'ai procédé à :

- La vérification complète du circuit hydraulique
- Le nettoyage du filtre
- Le dégazage de l'installation

Le contrôle du circulateur et des organes de sécurité

L'intervention a permis une remise en service immédiate de la PAC et le retour du chauffage pour l'ensemble du bâtiment.

Une fois de plus, un bon entretien et une réaction rapide auraient permis d'éviter une panne prolongée et des dégâts sur l'installation.

Cette très belle installation, réalisée il y a 3 ans par une équipe experte en chaufferies industrielles, n'a pas fait l'objet d'un suivi régulier. Les conséquences arrivent assez vite, comme on peut le constater.

Le client nous a confié l'entretien de sa machine pour la suite, afin d'éviter ce genre de



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

désagrément.

R-Elec Solutions – Expert PAC, ventilation et solaire thermique




(5/5 pour 13 avis)

Ets R-Elec Solutions

63 Avenue des 10 Arpents 95470

<https://www.r-elec.net/>
anthony@r-elec.net



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires