

DÉPANNAGE D'UNE CHAUDIÈRE À GRANULÉS HARGASSNER – DÉFAUT TIROIR À CENDRES (1101 / 1102)

02120 Guise | Aisne (02)

ref : 56506



Fiche en ligne



DEFRIZEnergies

06 83 84 54 46

Chantier réalisé en : 2026

APRÈS DÉMONTAGE DE LA GRILLE DE DÉCENDRAGE, NOUS AVONS CONSTATÉ LA PRÉSENCE DE DÉPÔTS ACCUMULÉS ET COMPACTÉS SUR LA GRILLE, EMPÊCHANT SON BON FONCTIONNEMENT. CES DÉPÔTS CRÉAIENT UNE RÉSISTANCE ANORMALE LORS DU MOUVEMENT DE DÉCENDRAGE.

Afin de corriger le problème, nous avons procédé à :

- un **nettoyage complet de la grille de décendrage**,
- une **remise en état des portées mécaniques à la meuleuse** pour retrouver une surface parfaitement lisse et fonctionnelle.

Après remontage et essais, les tests ont permis de **retrouver une intensité moteur correcte lors du cycle de décendrage**, garantissant un fonctionnement normal du système et évitant les déclenchements intempestifs d'alarme

Cette intervention permet au client de **retrouver une chaudière fiable, un fonctionnement optimal** tout en limitant les arrêts intempestifs de l'installation

Nous remercions notre client pour sa confiance



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires



DEFRIZE ENERGIES



(5/5 pour 6 avis)

DEFRIZEnergies

26 RUE DU SART L'ABBE 02870

06 83 84 54 46

<https://www.defrizenergies.fr/>
contact@defrizenergies.fr



RGE RECONNU
GARANT
ENVIRONNEMENT



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires