

ENTRETIEN D'UNE CUVE À FIOUL DE 1500 L PLASTIQUE : NETTOYAGE COMPLET ET TRAITEMENT PRÉVENTIF

65370 Saléchan | Hautes Pyrénées (65)

ref : 57387



Fiche en ligne



Sarl LIVET

Chantier réalisé en : 2026

Réalisation du nettoyage complet d'une cuve à fioul plastique d'une capacité de 1500 litres alimentant une chaudière domestique à Saléchan dans les Hautes-Pyrénées (65)

L'intervention débute par l'aspiration du produit noble (fioul encore propre) présent dans la cuve. Ce combustible est temporairement stocké afin de permettre l'accès au fond de la cuve et la réalisation du nettoyage.

Les éléments périphériques de la cuve sont ensuite déposés. Les dépôts, boues et contaminants accumulés au fond de la cuve sont aspirés, puis la cuve est entièrement rincée afin d'éliminer les résidus et les contaminations liées à la présence de bactéries dans le combustible.

Le fioul récupéré est ensuite réintroduit dans la cuve. Lors de cette remise en cuve, un traitement choc avec un biocide Control est réalisé afin de neutraliser les éventuels germes de bactéries pouvant encore être présents dans le produit.

L'intervention se poursuit par le remplacement de la crépine d'aspiration, le nettoyage du tuyau d'aspiration et le réamorçage du circuit d'alimentation.

Un essai de la chaudière est réalisé en fin d'intervention afin de vérifier le bon fonctionnement de l'installation et la bonne alimentation en combustible.



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

COMMENTAIRE TECHNIQUE :

Les cuves à fioul en plastique semi-transparent sont particulièrement favorables au développement de bactéries. La lumière peut pénétrer à l'intérieur de la cuve et, lorsque l'installation est montée en bi-tuyaux, le retour du fioul provoque souvent de la condensation. La présence d'eau associée à la lumière crée un environnement propice à la prolifération de bactéries dans le combustible. Avec le temps, ces bactéries forment des boues qui encrassent les crépines, les filtres et peuvent provoquer des pannes répétées sur les installations de chauffage. C'est pour cette raison qu'un traitement biocide est appliqué lors de la remise en cuve du combustible après nettoyage.

À l'issue de l'intervention, la perte de combustible reste limitée. Sur une cuve de ce type, la quantité de fioul réellement éliminée avec les boues et les déchets représente généralement environ 100 litres, correspondant au fond de cuve contaminé. La grande majorité du combustible sain est donc récupérée, traitée puis remise en cuve.

Avis client



Mr Livet est une personne très sérieuse, professionnelle. Nous sommes entièrement satisfait de sa prestation. Je n'hésiterai pas à le recommander. G Calmel

Gérard C. 18/04/2026



(5/5 pour 6 avis)

Sarl LIVET

6 ZA la Croix du Bazert 31510

<https://www.livet-cuves-fioul.fr/>
contact@livet-combustible.com



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires