


# DÉPANNAGE CHAUDIÈRE BOIS DÉCHIQUETÉ FROLING

50810 Saint-Jean-d'Elle | Manche (50)

ref : 59453



Fiche en ligne



**MAUVIEL  
LEGRAND**

**SARL Mauviel  
Legrand**

**02 31 22 83 76**

Chantier réalisé en : 2026

## Dépannage d'une chaudière bois déchiqueté Froling après un impact de foudre

Suite à un gros orage où la foudre n'a pas épargné notre client, recherche de panne sur cette magnifique chaudière Froling bois déchiqueté.

Notre technicien agréé Froling a constaté un circuit imprimé HS ainsi que le ventilateur de fumée. Après remplacement de l'ensemble, notre chaudière est repartie.

### UN SERVICE APRÈS-VENTE RÉACTIF ET QUALIFIÉ

La SARL Mauviel Legrand, c'est aussi l'assurance du service après-vente avec des techniciens qualifiés.

Vous rencontrez une panne sur votre chaudière à bois déchiqueté Froling ou sur un autre système de chauffage ? Faites confiance à la SARL Mauviel Legrand pour un diagnostic rapide, un dépannage efficace et un service après-vente réalisé par des techniciens qualifiés. Contactez-nous pour bénéficier d'un accompagnement professionnel adapté à votre installation.



**RÉSEAU**  
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr  
*Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires*

# MAUVIEL LEGRAND



(5/5 pour 56 avis)

**SARL Mauviel Legrand**

ZA le bas des Landes 50688

**02 31 22 83 76**

<https://www.mauviel-legrand-chauffage.fr>  
/  
[mauviel-legrand@orange.fr](mailto:mauviel-legrand@orange.fr)



**5211**  
Changement  
de chaudière  
gaz/fuel



**5311**  
VMC  
< 1000 m<sup>2</sup>



**RÉSEAU**  
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr  
*Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires*