

MISE EN CONFORMITÉ ÉLECTRIQUE : CRÉATION DE LA PRISE DE TERRE ET MESURE NF C 15-100

17200 Royan | Charente Maritime (17)

ref : 60107



Fiche en ligne



THERMI GAZ
05 46 39 00 13

Chantier réalisé en : 2025

Installation et raccordement d'un nouveau réseau de terre pour sécuriser l'installation électrique du logement et répondre à la norme NF C 15-100.

Détails des travaux réalisés :

- Plantation d'un piquet de terre en acier galvanisé enfoncé en pleine terre.
- Passage du câble de terre (cuivre nu 25 mm²) sous gaine de protection jusqu'à la barrette de mesure.
- Cheminement propre le long de la façade avec fixations adaptées au support.
- Contrôle et mesure de la résistance de terre à l'aide d'un contrôleur de terre et de continuité Catu DT-300.
- Résultat obtenu : Résistance de terre validée à **58 Ω** (largement inférieure au seuil maximal requis de 100 Ω fixé par la norme NF C 15-100).



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires



(5/5 pour 77 avis)

THERMI GAZ

14 rue Paul-Émile Victor 17640

05 46 39 00 13

<https://www.thermigaz.net>

contact@thermigaz.net



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires