ENTRETIEN CHAUDIÈRE BOIS GRANULÉS FROLING

50660 Lingreville | Manche (50) ref : 62316





Fiche en ligne

quesnel enr.

Quesnel EnR
02 33 61 50 96

Chantier réalisé en : 2026

L'Entretien Annuel sur une chaudière Biomasse à Granulés Fröling à Lingueville (Sud-Manche, 50) près de Granville.

Intervenant de notre équipe technique qualifiée Qualibois et Rénovateur BBC (Partenaire officiel Fröling)

1. Cadre et Conformité de l'Intervention

Conformément aux exigences constructeur édictées par la marque Fröling, notre équipe a réalisé la maintenance préventive annuelle de l'installation. Cet entretien rigoureux s'inscrit dans le cadre de notre partenariat officiel avec le fabricant et garantit le maintien des performances énergétiques, de la sécurité et de la longévité de l'équipement.

2. Opérations de Maintenance Réalisées

L'intervention a couvert l'ensemble des points de contrôle et de nettoyage requis par les spécifications techniques Fröling :

Corps de chauffe et échangeur : Nettoyage approfondi des surfaces d'échange et élimination des suies pour optimiser le rendement thermique.

Système d'allumage et de combustion : Dépoussiérage et contrôle de la résistance d'allumage, du brûleur (foyer) et de l'assiette de combustion.

Extraction et alimentation en granulés : Vérification du bon état et de la fluidité du circuit d'amenée des pellets (vis sans fin ou système d'aspiration selon configuration) et nettoyage du silo si nécessaire.

Organes de sécurité et régulation : Test des sécurités thermiques, contrôle des sondes

(lambda, température des fumées) et vérification des paramètres de la régulation électronique (LTC / Lambdatronic).

Circuit hydraulique et fumées : Contrôle de la pression, des circulateurs, des vases d'expansion et vérification de l'étanchéité du conduit d'évacuation des fumées (conformité NF EN 1856).

3. Bilan et Recommandations

État de l'installation : L'appareil ne présente aucune anomalie critique et fonctionne dans les plages de rendement optimales.

Sécurité & Performance : La combustion est stable, garantissant des émissions de particules réduites et un confort thermique maîtrisé pour l'usager.

Traçabilité : L'intervention a été enregistrée dans le suivi de maintenance du parc client pour assurer la conformité réglementaire et la garantie constructeur.

Entreprise Quesnel enr Qualibois, rénovateur bbc.

quesnel enr.

★★★★★
(5/5 pour 78 avis)

Quesnel EnR
Zone artisanal du Logis, 3 rue du Champ de Course 50320
02 33 61 50 96

https://www.quesnel-enr.fr/
joel.ferrandis@quesnel-enr.fr