DÉSEMBOUAGE D'UNE POMPE À CHALEUR LG : POURQUOI C'EST UTILE

35150 Corps-Nuds | Ille et Vilaine (35) ref : 62897





Fiche en ligne

TechniSAV
Maintenance & dépannage
Chauffage / Plomberie / Électricité

TechniSAV
02 99 47 00 41

Chantier réalisé en : 2026

Pompe à chaleur LG à Corps-Nuds : désembouage complet de 11 radiateurs après l'entretien

Tout part de l'entretien annuel d'une pompe à chaleur air/eau LG à Corps-Nuds.

Un entretien qui révèle de la boue

Mickaël, notre technicien, réalise l'entretien complet : nettoyage de l'unité, contrôle du pH, contrôle d'étanchéité du circuit frigorifique et essais de fonctionnement. Il regonfle aussi le vase d'expansion, qui était à plat, à 0,9 bar.

Mais le contrôle de l'eau du réseau est sans appel : l'installation est embouée. Nous proposons donc un désembouage complet, avec le remplacement du purgeur automatique.

Pourquoi c'est important

Avec le temps, la boue se forme dans le réseau de chauffage et se dépose dans les radiateurs et l'échangeur. L'eau circule moins bien, les radiateurs chauffent mal, et la pompe à chaleur force pour rien. Elle consomme plus et s'use plus vite.

Une journée de désembouage

Mickaël a consacré une journée entière à l'installation :

- vidange de l'eau sale ;
- désembouage des 11 radiateurs avec une machine dédiée et un produit

désembouant ;
- rinçage complet à l'eau claire ;
- remplacement du purgeur automatique ;
- ajout d'un inhibiteur de corrosion pour protéger durablement le réseau ;
- purge, remise en pression et essais de bon fonctionnement.

La différence se voit à l'œil nu : l'eau sortie du réseau était noire, celle d'après le rinçage est claire.

Au passage, Mickaël a réglé l'horloge du circulateur de bouclage d'eau chaude sanitaire. Il a aussi repéré un robinet thermostatique bloqué, pour lequel nous avons remis un devis.

Et pour la suite, pas besoin d'y penser : nous les rappellerons l'an prochain pour l'entretien annuel.

Notre conseil

Des radiateurs tièdes en bas et chauds en haut, des bruits dans le réseau, une PAC qui peine à chauffer ? C'est souvent le signe d'un réseau emboué. Parlez-en lors de votre entretien.

Vous êtes dans le bassin rennais ou le sud de l'Ille-et-Vilaine ? Contactez TechniSAV au 02 99 47 00 41.

TechniSAV
Maintenance & dépannage
Chauffage / Plomberie / Électricité

★★★★★
(5/5 pour 34 avis)

TechniSAV
La Changeonniere 35134
02 99 47 00 41

https://www.technisav.fr/
contact@technisav.fr

MANIPULATEUR DE FLUIDES FRIGORIGÈNES
MITSUBISHI ELECTRIC CHAUFFAGE / CLIMATISATION Home Partenaire
VIESMANN StaTec Station Technique PAC
VIESMANN StaTec Station Technique GAZ
Station Technique VIESMANN StaTec
OKOFEN Réseau Proéco Energies Installateur certifié
froling Réseau Proéco Energies Artisan certifié
KWB Réseau Proéco Energies Installateur certifié
judo France Traitement de l'eau Installateur Agréé
LES PROS DU DÉSEMBOUAGE RÉSEAU PROÉCO ÉNERGIES
Installateurs Agrees CLIMATISATION atlantic CLIMATISATION ET VENTILATION